



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Нахичеванская, 26 г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 54-73-47

mail: ombd_sych@rambler.ru

Предписание № 116/114

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №27 «Аленький цветочек»
Муниципального образования городской округ Симферополь РК

(полное наименование организации государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Симферополя по пожарному надзору от «13» июня 2018 года № 116, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 28.06.18, и 29.06.2018 года проведена проверка инспектором ОИД по г. Симферополю УИД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, лейтенантом внутренней службы Матюженко Денисом Сергеевичем. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №27 «Аленький цветочек» Муниципального образования городской округ Симферополь, Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Марка Донского, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Аленький цветочек» в муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Ярошевским В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению в конкретном месте выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка об исполнении
1	2	3	4	
1.	Допускается применение материалов для отделки путей эвакуации (подов) с более высокой пожарной опасностью, чем ГИПД	ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 (с изменениями) п.4.3.2 СП 113130.2009 Системы противопожарной защиты (эвакуационные пути и выходы)	До 29.06.2019 г.	

	имеющийся линолеум отсутствует сертификат)			
2.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95	(ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. в.4.3.1.СНП 1.171.30.2009).	До 29.06.2019 г.	
3.	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации.	Ст. 83. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	До 29.06.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


инспектор ОНД по городу Симферополю УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
лейтенант внутренней службы

Матюченко Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

(подпись)

« »

2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)